


**XÃ ĐẠI PHƯỚC - TỈNH ĐỒNG NAI**

**QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 PHÂN KHU ĐẠI PHƯỚC 1 - KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH VEN SÔNG, KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI XÃ ĐẠI PHƯỚC, TỈNH ĐỒNG NAI**

**BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC**



**BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC**

TT	THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC	QUY MÔ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN	NHU CẦU DÙNG NƯỚC (M3/NGĐ)
1	Nước sinh hoạt dân cư	200.000	Người	130 lít/ng.ngđ	26.000
2	Nước sinh hoạt cc-dv		% sh	12%	3.120
3	Bến, cảng, dịch vụ, hậu cần cảng	203,13	ha	5	1.016
4	Dịch vụ - Tm, du lịch cấp vùng	233	ha	10	2.325
5	Đào tạo - nghiên cứu	88	ha	10	880
6	Vườn hóa - TĐTT	110	ha	0,3	264
7	Tưới cây - rửa đường			8%	2.080
8	Thất thoát rò rỉ			15%	5.353
9	Bản thân trạm xử lý			4%	1.641
<b>10</b>	<b>Tổng nhu cầu dùng nước</b>				<b>42.679</b>
<b>11</b>	<b>Tổng nhu cầu dùng nước làm tròn</b>				<b>42.600</b>

**KÍ HIỆU**

- ĐƯỜNG ống CẤP NƯỚC SẠCH HIỆN TRẠNG
- - - - - ĐƯỜNG ống CẤP NƯỚC SẠCH QHC
- - - - - ĐƯỜNG ống CẤP NƯỚC SẠCH QHPK
- Ø200 - L100 ĐƯỜNG KÍNH - CHIỀU DÀI

**THUYẾT MINH TÓM TẮT**

- **Tiêu chuẩn cấp nước:**
- + Đối với dân cư: tiêu chuẩn 130 lít/ng.ngđ,
- + Công cộng: 12% dân cư
- + Thương mại, dịch vụ cấp đô thị: 10 m3/1ha.
- + Và các loại hình khác theo tính chất riêng.
- + Tổng nhu cầu dùng nước khoảng: 42.600 m3/ngày đêm.
- **Giải pháp:**
- + Tiếp tục sử dụng các công trình đầu mối cấp nước hiện có, cụ thể như sau:
- + Khu vực quy hoạch chủ yếu cấp nước từ nhà máy nước nhà máy nước Nhơn Trạch dẫn về
- + Nhà máy nước ngầm Đại Phước: giữ nguyên công suất hiện có 6.200 m3/ngày.đêm.
- + Xây dựng mạng lưới cấp nước dạng vòng cho toàn khu vực quy hoạch thông qua các D150-D300

